



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ52.Н10044

Срок действия с 23.04.2015 по 22.04.2018

№ 1829591

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.10АЯ52 Общества с ограниченной ответственностью "СК". Улица Орлова, дом 22, город Ульяновск, Российская Федерация, 432071. Телефон /факс +78422441088, +78422441664, +78422441598, адрес электронной почты sksert@list.ru.

ПРОДУКЦИЯ

Мастика гидроизоляционная битумная холодная МГТН.

ТУ 5775-034-17925162-2005, изм 1-3.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

57 7530

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5775-034-17925162-2005, изм 1-3

код ТН ВЭД России:

2715 00 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Завод ТехноНИКОЛЬ-Ульяновск".

Адрес: Россия, Ульяновская область, г. Новоульяновск, проезд Промышленный, №5ц, 433300.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Завод ТехноНИКОЛЬ-Ульяновск".

Адрес: Россия, Ульяновская область, г. Новоульяновск, проезд Промышленный, №5ц, 433300.

НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний №22-891 от 23.04.2015 Испытательного центра "Энтест" ООО "Центр испытаний и консалтинга", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21АЮ75 до 14.10.2019, протокола идентификации продукции от 10.04.2015 ОС ООО "СК"

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 Инспекционный контроль: май 2016, май 2017

Место нанесения знака соответствия: Маркирование продукции согласно п.5 "Положения о знаке Системы сертификации ГОСТ Р при добровольной сертификации продукции (работ, услуг)". Место нанесения знака соответствия: этикетка. Схема сертификации: 3.



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

М.П.

Эксперт

подпись

подпись

В.Н Коваль

инициалы, фамилия

В.И. Тур

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Испытательный центр «Энвест»

ООО «Центр испытаний и консалтинга»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АЮ75 выдан 15 октября 2014 г.

РФ, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Колотилова, 54

Телефон: (8453) 54-64-00, e-mail: entest-prod@yandex.ru, сайт: <http://zik-zle.ru>

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 22-891

от «23» апреля 2015 г.

Производитель (заказчик): ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ – Ульяновск», 433300, РФ, Ульяновская область, г. Новоульяновск, проезд Промышленный, № 5п

Образцы (пробы) представлены: Орган по сертификации ООО «СК», 432071, РФ, г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 22

Отбор проб произведён: акт отбора № 369/1-13 от 10.04.2015 г. Орган по сертификации ООО «СК»

Программа проведения испытаний:

- цель проведения испытаний: подтверждение соответствия (сертификация)
- направление на испытания № 297/1-13 от 10.04.2015 г. Орган по сертификации ООО «СК»
- срок проведения испытаний: с 11.04.2015 г. по 23.04.2015 г.
- испытания продукции на соответствие требованиям: ТУ 5775-034-17925162-2005, изм. 1-3

№ п/п	Наименование образцов продукции	Обозначение НД, регламентирующих методику проведения испытаний	Наименование параметра (характеристики, показателя) по НД	Значение параметра (характеристики, показателя)	
				по нормативному документу	фактическое
1.	Мастка гидроизоляционная битумная холодная МГПН. ТУ 5775-034-17925162-2005, изм. 1-3 Партия № 953, 5000 кг, дата изготовления 06.04.2015	ТУ 5775-034-17925162-2005, изм. 1-3	Внешний вид	Однородная масса черного цвета без видимых включений	Соответствуют
			Условная вязкость, с, не менее	10	13
		ГОСТ 26589-94 ТУ 5775-034-17925162-2005, изм. 1-3	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	65	80
			Водопоглощение в течение 24 часов, %, не более	0,4	0,2
		Прочность сцепления с основанием бетоном, при (20±5)°С, МПа, не менее	0,1	0,3	

	ГОСТ 26589-94 ТУ 5775-034- 17925162-2005, изм. 1-3	Теплостойкость, °С, не ниже	80	Испытание выдерживает
		Прочность сцепления с ос- нованием, с металлом при (20±5)°С, МПа, не менее	0,1	0,5
		Жизнеспособность, ч, не менее	3	3
		Гибкость R=5 мм, °С, не выше	-5	Испытание выдерживает
		Прочность сцепления с ос- нованием, с деревом при (20±5)°С, МПа, не менее	0,1	0,2
		Водонепроницаемость (P=0,03 МПа), в течение, не менее 10 минут	Не должно быть признаков проникания воды	Испытание выдерживает

Наименование применяемого оборудования:	Свидетельство о поверке/аттестации
Весы лабораторные электронные ЛВ 210-А № 501186713	№ 484124 до 22.05.2015 г.
Вискозиметр условной вязкости ВЗ-246, № 3778	№ 546930 до 01.12.2015 г.
Машина механическая для испытаний материалов тип РЭМО-5, № 31228	№ 552158 до 10.12.2015 г.
Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 24/200, № 0921	протокол периодической аттестации № 1-15 до 06.02.2016 г.
Секундомер СОС пр-2 б-2-000, № 6322	№ 537693 до 29.10.2015 г.
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2 (0-150)°С, № 209	№ 472781 до 24.04.2017 г.

Акт списания образцов от 23.04.2015 г.

Протокол распространяется только на предоставленные образцы продукции. Частичное или полное копирование протокола испытаний без разрешения ИЦ «Энтест» ООО «Центр испытаний и консалтинга» запрещается.

Протокол утверждаю:

Руководитель испытательного центра «Энтест»

Рабулец И.М.

Исполнители:

ведущий инженер-химик

Дунаева Т.И.

ведущий инженер-химик

Рабулец И.М.

